



Открытое акционерное общество  
«ГАЗПРОМ»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об оценке соответствия энергетического оборудования Федеральным нормам  
промышленной безопасности и условиям эксплуатации  
на объектах ОАО «Газпром»

**Э - 213**

Наименование оборудования, прошедшего аттестацию Светильники светодиодные  
стационарные серии ССП01 взрывозащищенного с маркировкой взрывозащиты  
1ExsIIBT5X и общепромышленного исполнения на номинальное напряжение до 220 В  
и на номинальную потребляемую мощность до 75 Вт; серии ССП01-5 взрывозащищенного  
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5 и общепромышленного исполнения на  
номинальное напряжение до 220 В и на номинальную потребляемую мощность до 25 Вт  
(климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69)

Коды ОКП 314615, 346100, 314615, 346100

Наименование и адрес производителя (поставщика) оборудования

**ЗАО «ПО «Электроточприбор»**

644046, Российская Федерация, г. Омск, ул. Учебная, 199 «б»

Дата утверждения экспертного  
заключения

«30» декабря 2009 г.

Внесено в базу данных аттестованного  
оборудования

«31» декабря 2009 г.

Срок действия аттестации 3 (три) года до:

«30» декабря 2012 г.

## Результаты аттестации

Представленное оборудование может участвовать в процедуре отбора оборудования  
и применяться на объектах ОАО «Газпром» с учетом специфики производственного объекта

Начальник Управления  
энергетики ОАО «Газпром»

М.П.

/В.В. Гоголюк/

Генеральный директор  
ООО «ГазпромЭнергоКонтроль»

М.П.

/Е.С. Зашихина/